



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NO MÊS DE ABRIL 2026

Mês de abril	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			ANÁLISES MICROBIÓLOGICAS			<p>pH – Utilizado para medir acidez ou alcalinidade de água;</p> <p><b>Cloro residual livre</b> – Medida de residual de cloro, o qual garante a eliminação de microorganismos;</p> <p><b>Turbidez</b> – Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva;</p> <p><b>Coliformes totais</b> – Indicador utilizado para medir a contaminação por um grupo específico de bactérias;</p> <p><b>Escherichia coli</b> – Indicador de contaminação fecal;</p> <p><b>Bactérias heterotróficas</b> – Indicador de contaminação microbiológica e está relacionada à presença de matéria orgânica.</p>
	pH	Cloro mg/l <sup>(1)</sup>	Turbidez NTU <sup>(2)</sup>	Coliformes Totais <sup>(*)</sup>	Escherichia Coli <sup>(3)</sup>	Bactérias Heterotróficas <sup>(**)</sup>	
Média	6,08	0,35	0,79	Ausência 98,67% Presença 1,33%	0	<2	
Valores de Referência	6,0 a 9,5	0,2 a 2	até 5	Até 5%	Ausência	Até 500	
<p>(1) Miligrama por litro            (2) Unidade nefelométrica de turbidez            (3) Exame realizado quando confirmado presença de coliformes totais            (*) No máximo 5% de resultado com presença das análises realizadas            (**) No máximo 500 UFC/1 mL (Unidade Formadora de Colônia por um mililitro)</p> <p>Sempre que as amostras coletadas apresentam resultados fora dos limites estabelecidos pela Portaria nº 888/2021 – Min. da Saúde, ações corretivas são tomadas tais como: vistoria no local, descarga na rede e novas amostras são coletadas e analisadas até que a qualidade da água seja restabelecida.</p>							